



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

RETIFICAÇÃO 01
EDITAL Nº 17/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

A) **ALTERA-SE** a descrição do item 41 do Termo de Referência e Modelo de Proposta, conforme descrição abaixo:

Onde se lê:

41	60	Und.	Luminária de led p/ iluminação pública com : Potência nominal-100w; Fixação nos suporte dos postes:ø 32mm Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de potência $\geq 0,95$; Distorção harmônica total de corrente (thd) $\leq 10\%$; Índice de reprodução de cor (irc) ≥ 70 ; Protetor contra surtos de 10kv/10ka,; Grau de proteção contra poeira e umidade mínimo ik-08; Fluxo luminoso efetivo ≥ 21750 lm; Eficiência energética ≥ 145 lm/w; Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme nbr 5123- rele fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura eletrostática; Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs (l70); Temperatura de cr de 5000k variação(+/-5%); A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante NA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO.	R\$ 830,00	
----	----	------	--	------------	--

Leia-se:

41	60	Und.	Luminária de led p/ iluminação pública com : Potência nominal-100w; <u>Fixação nos suporte dos postes: ø 48 mm a 60 mm</u> Fonte de energia com controle de corrente em		
----	----	------	---	--	--



		<p>malha fechada; Fator de potência $\geq 0,95$; Distorção harmônica total de corrente (thd) $\leq 10\%$; Índice de reprodução de cor (irc) ≥ 70; Protetor contra surtos de 10kv/10ka,; Grau de proteção contra poeira e umidade mínimo ik-08; <u>Fluxo luminoso efetivo ≥ 15.000 im;</u> Eficiência energética ≥ 145 im/w; Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme nbr 5123- rele fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura eletrostática; Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs (l70); Temperatura de cor de 5000k variação(+/- 5%); A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante NA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO.</p>	R\$ 830,00	
--	--	--	------------	--

C) Altera-se a data de julgamento para o dia 29 de junho de 2020, às 08h30.

Ivorá - RS, 17 de junho de 2020.

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
Prefeito Municipal